



Мероприятия
 по устранению нарушений № 15/099-Э/1, № 15/099-Э/2, № 15/099-Э/3 от 05.07.2018
 в МБДОУ «Детский сад № 7 «Одуванчик»
 срок исполнения до 01.11.2018, 10.07.2019, 10.12.2020.

№/п	Наименование мероприятия	Срок устранения нарушения	Финансовые затраты, необходимые для проведения мероприятия (руб.)			Мероприятия	Ответственный исполнитель
			2018	2019	2020		
1	Не ведется журнал учета и содержания средств защиты.		0,00				
2	ВРУ детского сада не укомплектованы средствами защиты в полном объеме в соответствии с нормами комплектования.		1 750				
3	Не назначен распоряжением руководителя организации ответственный за состояние, учет, хранение и проверку электрозащитных средств.	01.11.2018				- Составить локально-сметные расчеты.	
4	Не проведены очередные эксплуатационные испытания средств защиты в сроки в соответствии с нормами эксплуатационных испытаний.		2 360			- Составить обращение к руководителю УО, о выделении средств для устранения нарушений.	Заведующий МБДОУ Самойленко С.А.
5	Не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство, имеющий IУ группу допуска в электроустановках напряжением до 1 000В.		3 600				
6	Не распространены требования защиты при косвенном прикосновении на металлоконструкции: *металлического шкафа холодильной установки в помещении кухни; *металлических корпусов щитов управления вентиляцией, уличного освещения в помещении ВРУ.	10.07.2019		34 578		- При выделении денежных средств, организовать работы по устранению нарушений.	
7	Защитные контакты розеток в помещении			14 630			

8	кухни, прачечной не присоединены к нулевому защитному проводнику. Основная система уравнивания потенциалов не соединяет между собой *металлические трубы коммуникаций, входящих в здание, в том числе: трубопроводы горячего, холодного водоснабжения, вентиляции.			3 038		
9	Конструкция ЩР1, ЩР2 не соответствует требованиям действующих стандартов. Торцевая защитная панель не заводского изготовления.	10.12.2020		55 911		
10	Не обеспечена II категория надежности электроснабжения, фактическая категория надежности электроснабжения - III.					

Итого необходима сумма:

2018 год – 7 710 рублей

2019 год – 52 246 рублей

2020 год – 55 911 +